

Mała Wieś, dnia 26 05 2020 r.

**Pan Piotr Szmulewicz**  
**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**  
**Radny Rady Gminy Mała Wieś**

W związku ze złożoną przez Pana w dniu 13 maja 2020 roku podczas XVI Sesji Rady Gminy Mała Wieś interpelacją, udzielam następujących odpowiedzi.

**Pytanie nr 1**

Z jakich ujęć pochodzi woda pitna dla gminy Mała Wieś, w tym jaki jest procentowy udział poszczególnych ujęć w ogólnej ilości pozyskiwanej wody pitnej?

Odpowiedź

Woda pitna dla mieszkańców gminy Mała Wieś pochodzi z dwóch Stacji Uzdatniania Wody: w Głowczynie i w Przykorach.

Produkcja wody dla mieszkańców w roku 2019 przedstawiała się następująco:

Stacja Przykory – wielkość produkcji wody: 153 300 m<sup>3</sup> /rok (średnia dobową produkcją wody wynosiła 420 m<sup>3</sup> /dobę),

Stacja Głowczyn – wielkość produkcji wody: 217 414 m<sup>3</sup> /rok (średnia dobową produkcją wody wynosiła 595,6 m<sup>3</sup> /dobę).

**Pytanie nr 2**

Jaka jest sytuacja ujęć wody pitnej dla gminy, w tym czy są zagrożenia i jakie są zagrożenia dla tych ujęć w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej?

Odpowiedź

Ilość przyłączy na wodociągu gminnym na 31.12.2019 r. wynosi 2058.

Średniodobowa wydajność (nominalna) ujęcia SUW Przykory z pozwolenia wodnoprawnego wynosi 870 m<sup>3</sup>/dobę, rzeczywista wydajność wynosi 600 m<sup>3</sup>/dobę co spowodowane jest zmniejszeniem wydajności studni znajdujących się na ujęciu.

Średniodobowa wydajność (nominalna) ujęcia SUW Głowczyn z pozwolenia wodnoprawnego wynosi 733,7 m<sup>3</sup>/dobę, rzeczywista wydajność wynosi 730 m<sup>3</sup>/dobę.

W ostatnich latach nastąpiło obniżenie lustra wody w studniach na obu ujęciach wody - od 2 do 3 m w zależności od pory roku oraz ilości pobieranej wody z ujęć.

Zużycie wody w poszczególnych kwartałach w roku 2019 przedstawiało się następująco:

I kwartał – 71 940 m<sup>3</sup>

II kwartał – 114 628 m<sup>3</sup>

III kwartał – 111 186 m<sup>3</sup>

IV kwartał – 75 100 m<sup>3</sup>

**Pytanie nr 3**

Jakie są perspektywy utworzenia nowych ujęć wody pitnej na terenie gminy?

Odpowiedź

Perspektywą utworzenia nowych ujęć wody uzdatnionej jest poszukiwanie nowych warstw wodonośnych na terenie gminy Mała Wieś i budowa kolejnej Stacji Uzdatniania Wody.

**WÓJT GMINY**

**Mała Wieś**

*Zygmunt Wojnarowski*