

**Gmina Mała Wieś
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś**

Mała Wieś, dnia 21.07.2020 r.

Do wszystkich wykonawców

**ODPOWIEDŹ
na zapytania wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie posadzek w budynku świetlicy w Orszymowie” – dot. zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie”

Numer referencyjny postępowania: RGK.7011.11.2020/2

Szanowni Państwo,

Zamawiający poniżej publikuje pytania, które wpłynęły podczas prowadzonego postępowania i jednocześnie udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie właściwej grubości posadzki w części świetlicy, ponieważ w projekcie jest 5 cm, a w opisie przedmiotu zamówienia jest 4 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Właściwa grubość posadzki wynosi 5 cm.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów styropianu na posadzkę, podano tylko grubość, natomiast styropian użyty na posadzki ma różne właściwości w zależności od wymaganego obciążenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Garaż: styropian na ocieplenie posadzki EPS 200

Świetlica: styropian na ocieplenie posadzki EPS 100-038

Pytanie nr 3

Proszę o podanie klasy betonu wierzchniej warstwy posadzki w garażu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wierzchnia warstwa posadzki w garażu – beton B-25

Pytanie nr 4

Co z usuniętym nadmiarem piasku, czy inwestor przewiduje zagospodarowanie go na potrzeby przyszłych prac, czy trzeba go wywieźć poza teren budowy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nadmiar piasku należy zeszkładować na działce, na którym znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w Orszymowie.

Pytanie nr 5

Nadmiar piasku występuje również w świetlicy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia nadmiaru piasku, jeśli zajdzie taka konieczność.

Pytanie nr 6


W czyjej gestii będzie usunięcie nadmiaru śmieci i pozostałości po różnego rodzaju opakowaniach pozostawionych na obiekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający uporządkuje teren budowy przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający działając na podstawie Działu XI ust. 2 Zapytania ofertowego dokonuje zmiany terminu i składania ofert i modyfikuje zapisy zapytania ofertowego w następujący sposób:

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Mała Wieś ul. J. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś (pok. nr 9 - Sekretariat) w terminie do dnia **27.07.2020 r. godz. 10.00** w zamkniętej i opisanej kopercie: „**Wykonanie posadzek w budynku świetlicy wiejskiej w Orszymowie**”.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. J. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś w dniu **27.07.2020 r. o godz. 10.15**.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

Jolanta Nowalkiewicz