



1. Zbiornik mocować do płyty betonowej pasami zaciskowymi poprzez fundamentowe śruby rozporowe
2. Minimalne odległości od zaworów zbiornika do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej:  
-2700 l – min. 3,0m
3. Odległości ogrodzenia od ścianki zbiornika:  
-2700 l – min. 1,5m
4. Zbiornik należy ogrodzić w przypadku gdy posesja nie jest ogrodzona

STAROSTWO POWIATOWE  
w PŁOCKU  
Wydział Architektury i Budownictwa  
09-400 Płock, ul. Białostocka 59

INWESTYCJA Kotłownia gazowa wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 litrów, przyłączem gazowym oraz instalacją gazową.		BRANŻA sanitarna		DATA	04.2020
INWESTOR Gmina Mała Wieś 09-460 Mała Wieś, ul. J. Kochanowskiego 1		SKALA		UPRAWNIENIA	MAZ/0038/PWOS/04
NAZWA RYSUNKU Posadowienie zbiornika		NAZWISKO		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Sęczkowski
ASYSTENCI		SPRAWDZIŁ		UPRAWNIENIA	MAZ/0470/POOS/10
PROJEKTOWAŁ		SPRAWDZIŁ		DATA	04.2020
SPRAWDZIŁ		SPRAWDZIŁ		NR RYS.	10