



Zbiornik	R [m]	H [m]
V=2.700 l	1,5	>1,00
V=4.850 l	1,5	>5,00
V=6.400 l	1,5	>7,50

UWAGA:

R=1,5m we wszystkich kierunkach od otworów normalnie zamkniętych, od pokrywy, od zworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów bezpieczeństwa i reduktorów gazu.

Ogrodzenie zbiornika wykonać w przypadku gdy posesja jest nieogrodzona.

INWESTYCJA Kotłownia gazowa wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 litrów, przyłączem gazowym oraz instalacją gazową.				
INWESTOR Gmina Mała Wieś 09-460 Mała Wieś, ul. J. Kochanowskiego 1				BRANŻA sanitarna
NAZWA RYSUNKU Strefy zagrożenia wybuchem				SKALA
	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
ASYSTENCI				04.2020
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Sęczkowski	MAZ/0038/PWOS/04		NR. RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Sylwia Paszkiewicz	MAZ/0470/POOS/10		8