



Nr sprawy: 271/1/2012

Mała Wieś, dnia 01.06.2012r.

**Dotyczy: postępowania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi.**

Zamawiający – Gmina Mała Wieś na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Pzp informuje, iż dnia 29 maja 2012r. wpłynęło zapytanie do SIWZ.

**Pytanie dotyczy:**

Zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska wielofunkcyjnego „A” z nawierzchni sztucznej – tartanowej. Z uwagi na to, że jest to bardzo szerokie pojęcie, prosimy o sprecyzowanie technologii, w jakiej ma być wykonana nawierzchnia (EPDM czy natrysk)?

**Odpowiedź do zadanego pytania:**

Po przeanalizowaniu powyższego pytania i skontaktowaniu się z Projektantem w/w sprawie Zamawiający – Gmina Mała Wieś odpowiada, iż Boisko „A” zaprojektowano na podbudowie asfaltowej, która jest nieprzepuszczalna dla wody. Boisko ma jednostronne nachylenie do odprowadzenia wody z nawierzchni. Nawierzchnia nie może przepuszczać wody, tylko odprowadzać ją powierzchniowo. Technologia układania dowolna zapewniająca szczelność i w/w uwarunkowania.